Форма 20-С (газ)
Заполняется чернилами

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г Анапа «24» ноября 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Гудерин А.А.
представитель ККО ВДПО

О.О.О. "Управление домами" М.П Ореховский
представитель домоуправления, ЖКХ, комендант и др.

представитель горжилуправления, райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 199 по ул Кати Соловьевой с целью установления их для отвода продуктов сгорания газа
улица, переулок, площадь и пр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см × см	№ присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходы и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Противопожарные разделки		Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
									в междуэтажных перекрытиях	вертикальн.	
1	**А. Дымоходы** Обособленные дымоходы	асбест	ф200	кухня	герм	очищено	имеется	исправно	норма		Пригодно
2	Необособленные дымоходы										
3	Дымоходы отсутствуют										
4	Дымоходы в наружных стенах (размер наружной стены до «дыма» в мм)										
5	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены										
1	**Б. Вентиляционные каналы** Обособленные	асбест	ф200	кухня	герм	очищено	имеется	исправно	норма		Пригодно
2	Необособленные										

Форма 20-С (газ)
Заполняется чернилами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах № _____

непригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах № _____

непригодны

Примечание: Форма 20-С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании форм в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты 3 и 4 заполняются.

Управляющий домами _____ Ореховский М.П.
ФИО

Председатель _____ Гундерин А.А.
ФИО