



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ КАЧЕСТВА»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
регистрационный № РОСС RU.И1860.04ДБЛО

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ПожКонсалт»**

350901, г. Краснодар, ул. Героя Яцкова И.В., дом 15/2-57, тел 8(918) 444-70-64  
E-mail: [pojkonsalt@yandex.ru](mailto:pojkonsalt@yandex.ru) ОГРН 1182375090028 ИНН 2311278605 КПП 231101001  
Свидетельство об аккредитации № СДС.ЕАСК.RU.ЭО.039 (дата внесения в реестр ЕАСК 27.02.2019г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПожКонсалт»

А.В. Добровольский

« 05 » 07 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 67

« 05 » июля 2019 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

**1. Наименование организации, выполняющей испытание:** Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПожКонсалт» (свидетельство о подтверждении компетенции Испытательной лаборатории № СДС.ЕАСК.RU.ИЛ.042, выдано 27.02.2019г.).

**2. Дата проведения испытания:** 05 июля 2019 года.

**3. Заказчик:** Анапское городское отделение Краснодарского городского отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО», 353450, Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Анапское, дом 1.

**4. Основание для проведения испытания:** заявление АГО ККО ООО «ВДПО» от 04.07.2019г., договор на оказание услуг с АГО ККО ООО «ВДПО» от 04.07.2019г. № 39-19

**5. Наименование и адрес объекта контроля:** деревянные конструкции (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Супсех, ул. Советская, дом 53.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», составлен Акт отбора от 01.07.2019г., в котором записан отбор 8 образцов поверхностного слоя древесины.

Акт отбора подписан и скреплен печатями: главным инженером ООО УК «Баланс» Ореховским Н.М., председателем АГО ККО ООО «ВДПО» Гундериным А.А. и пропитчиком Артёменко К.И.

**6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):** АГО ККО ООО «ВДПО», 353450, Краснодарский край, г. Анапа, шоссе Анапское, дом 1, лицензия № 01-Б/00045 от 15.09.2011 года. (Срок действия лицензии – бессрочно).

**7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД:** огнезащитный состав для древесины «НЕГОРИН МС-Д» изготовленный по ТУ 2499-002-52470838-2011 сертификат № С-RU-АЮ64.В.00595 от 11.07.2016 года.

Протокол испытаний № 67  
от « 05 » 07 2019 года  
На 2 листе (из) страница 1  
Испытатель

001248

**8.Тип защищенных конструкций:** балка, стропило чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Супсех, ул. Советская, дом 53.

**9.Площадь обработки, условия эксплуатации:** обработанная площадь деревянных конструкций (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Супсех, ул. Советская, дом 53, по заявлению 1080 м<sup>2</sup>, условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

**10.Климатические условия проведения испытания:** -температура воздуха 26,3 °С, -относительная влажность 41,1 %, -атмосферное давление 102,1 кПа.

**11.Оборудование, использованное для испытаний:** малогабаритный переносной прибор «ПМП-1», заводской №00282; прибор измерения температуры, влажности Testo 606-2; прибор измерения атмосферного давления КИМО МР 115; секундомер Интеграл С-01; штангенциркуль ШЦ-10-125 0.1, заводской № 18102445.

**Результат испытаний предоставленных контрольных образцов в таблице 1.**

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	Балка	положительный
2	Стропило	положительный
3	Балка	положительный
4	Стропило	положительный
5	Балка	положительный
6	Стропило	положительный
7	Балка	положительный
8	Стропило	положительный

**12.Выводы по результатам контрольных испытаний:** на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 8 образцов поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Супсех, ул. Советская, дом 53, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором № 39-19 от 04.07.2019г. протокол распространяется только на 8 образцов поверхностного слоя древесины (балка, стропило) чердачного помещения здания ООО УК «Баланс», расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Супсех, ул. Советская, дом 53, подвергнутых испытаниям. Образцы предоставлены по Акту отбора от 01.07.2019г. Акт отбора подписан и скреплен печатями: главным инженером ООО УК «Баланс» Ореховским Н.М., председателем АГО ККО ООО «ВДПО» Гундериним А.А. и пропитчиком Артёменко К.И.

**Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без решения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.**

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Руководитель ИЛ



А.В. Баранников

В.Н. Душко

Примечание: Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п.21 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Протокол испытаний № <u>67</u>
от « <u>05</u> » <u>07</u> 20 <u>19</u> года
На <u>2</u> листе (из <u>2</u> страниц)
Испытатель <u>[подпись]</u> (инициалы, фамилия)